Checklista Brandskydd inför event och andra arrangemang

Den här checklistan ska gås igenom i planeringsfasen inför event/arrangemang. Svaren ska dokumenteras och signeras i listan nedan. När eventet/arrangemanget pågår ska löpande uppföljning av efterlevnaden av kontrollpunkterna genomföras.

PLATS/LOKAL för arrangemang/event:
DATUM för arrangemang/event:

KONTROLLPUNKTER	**ANSVARIG Arrangemang**	**GODKÄND Signatur (***ARNOAR)*	**Datum**
ANSVAR En ansvarig ska utses för eventet. Utsedd ansvarig ska säkerställa att eventet/arrangemangets genomförs i enlighet med kontrollpunkterna i detta dokument.			
RISKÖKNING Event/arrangemang som kan bidra till uppkomst av skada eller avbrott får ej förekomma. Event/arrangemang som påverkar risknivån på flygplatsen ska utan undantag planeras i samråd med flygplatsens riskkoordinator och anmälas till försäkringsgivare.			
BRANDRISKER Elektriska anslutningar skall kontrolleras och vara fackmannamässigt utförda. För fordon som ställs upp för display ska batteri kopplas ur samt innehålla en minimal mängd drivmedel.			
BRANDLARM skall stängas av om så bedöms och säkerhetsvakt skall då anlitas för bevakning av platsen			
BRANDSLÄCKNINGUTRUSTNING Högst 25m till närmaste släckare. Närmare ifall arrangemanget så kräver alt. kompletterande släckutrustning			
PERSONANTAL Där det finns anslaget, får det ej överskridas. I annat fall beroende av arrangemang skall dimensioneringsregler följas			

KONTROLLPUNKTER	ANSVARIG Arrangemang	GODKÄND Signatur (*ARNOAR)*	Datum
UTRYMNINGSSKYLTNING skall vara genomlyst med separat strömförsörjning för att klara av strömbortfall. Utrymningsskylt skall vara synlig och ej skymd			
NÖDBELYSNING måste finnas även utanför utgångar som är oberoende av övrig strömförsörjning			
SÄKERHETSVAKT • skall finnas om brandlarmet behöver stängas av • får ej lämna lokalerna förrän evenemanget är slut, gästerna lämnat lokal och brandlarmet blivit tillslaget • skall vara utbildad i brandskydd och handbrandsläckning			
AVSPÄRRNING Särskilda evenemang med risker för person- och egendomsskada skall vara avspärrade med tillräckligt säkerhetsavstånd			
AVSLUT Efter avlutat event/arrangemang ska platsen återställas och allt material ska transporteras bort alternativt slängas. Ingen mellanlagring får ske.			

Ifylld checklista skickas för godkännande till:

brandskydd.arlanda@swedavia.se