Swedavia Airports

Dokument (v2.0)
Sammanställt av Kjell Högberg
Datum: 2026-08-10

Swedavias instruktion för markströmsbom Ramp-K

1. På Ramp-K finns en typ av markströmsbom som är ihopkopplad med ett mobilt 400 Hz GPU-aggregat. Det är inte tillåtet att sitta på bommen eller att flytta aggregat och bom till annan uppställningsplats.

2. Bommen har strömmatning för 400 Hz, 63 A, 32 A och 230 V

400 Hz 63 A

32 A 230 V

3. För att starta / stoppa 400 Hz GPU, använd grön och röd knapp på bommens högra sida



4. För att bromsa bommen dra tillbaka bromsspaken tills den fastar mot bakre anslaget.

   Obs! klämrisk mellan bromsspak och anslag när bromsen manövreras.



5. Bom med aktiverad broms.

6. När bommen inte används ska den parkeras i ett infällt läge.